

Zaręby Kościelne, 2015.02.17

RGK 271.2.2015

WYKONAWCY

Gmina Zaręby Kościelne , ul. Kowalska 14, 07-323 Zaręby Kościelne, woj. mazowieckie wyjaśnia , stosownie do treści art. 38 ust. 2, w związku z ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych /t.j Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 ze zmianami/ zwaną dalej Pzp, w ogłoszonym w dniu 10.02.2015 r. przetargu nieograniczonym, w przedmiocie zamówienia:

„Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej: Rawy Gaczkowo – Nienalty – Szymany – Budziszewo w lok. 0 + 000 – 2 + 500,50”, numer ogłoszenia: 29452-2015, informuje, że wpłynęło następujące zapytanie.

Pytanie 1.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę rur betonowych Ø 400 określonych w przedmiarze robót poz. 40 przepusty rurowe pod zjazdami w ilości 279 m , na rury PEHD dwuścienne , SN-8 Ø 400.

Odpowiedź.

Zamawiający w zakresie zamiany rur betonowych Ø 400 określonych w przedmiarze robót poz. 40 „przepusty rurowe pod zjazdami w ilości 279 m” , na rury PEHD dwuścienne , SN-8 Ø 400, informuje że wyraża zgodę na taką zmianę.

Wójt Gminy

Józef Rostkowski