

Zaręby Kościelne, 2025.10.15

RZ.271.0.25.2025

Dotyczy zapytania ofertowego na :

**„Budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i tłoczni w miejscowościach
Nienalty – Szymany, Skłody-Stachy i Nienalty-Brewki, gmina Zaręby Kościelne”**

Zamawiający w związku z zapytaniami dotyczącymi postanowień zapytania ofertowego dla ww. postępowania, po dokonaniu analizy przesłanych zapytań, przedstawia się ich treść i udziela odpowiedzi:

Pytanie 1.

Czy po stronie Zamawiającego jest wykonanie przyłącza energetycznego do złącza kablowo-pomiarowego zasilającego przepompownię P1 oraz P2?

Odp. Tak

Pytanie 2

Czy przyłącza DN160 mają być wykonane do granic działek prywatnych?

Odp. Tak

Pytanie 3.

Czy odtworzenie nawierzchni asfaltowej na odcinku kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ma być wykonane po tzw. „śladzie”?

Odp. Zgodnie z dokumentacją.

Wójt Gminy

Urszula Wołosiewicz