

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I PRZYŁĄCZENIA DO GMINNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ

dla obiektu: sieć wodociągowa w miejscowości Gąsiorowo, Gmina Zaręby Kościelne.

Inwestor: Gmina Zaręby Kościelne

Adres: Zaręby Kościelne, 07-323 Zaręby Kościelne

MIEJSCE PODŁĄCZENIA DO ISTNIEJĄCEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ:

Podłączenie wykonać do istniejącej sieci wodociągowej PVC 110 mm, dz. nr 158/13 w m.

Gąsiorowo, Gmina Zaręby Kościelne.

INNE WYMOGI:

1. Sieć wodociągową zaprojektować z rur PE PN 10 o odpowiedniej średnicy zapewniającej wymagania przeciwpożarowe.
2. Przejścia pod drogami, rowami należy wykonać w rurach ochronnych stalowych w formie przecisku lub przewiertu.
3. W węźle włączeniowym zaprojektować zasuwę odcinającą zgodnie z średnicą zaprojektowanej sieci wodociągowej.
4. Na trasie wodociągu zaprojektować hydranty przeciwpożarowe nadziemne o średnicy 80 mm zgodnie z wymaganiami p.poż.
5. Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej wykonać poprzez trójnik żeliwny z króćcami FW z zasuwą odcinającą.
6. Przyłącza zaprojektować z rur PE HD PN10 zgrzewanych doczołowo.
7. Włączenie zaprojektować za pomocą nawiertki, obudowę zasuwę wyprowadzić do poziomu terenu w skrzynce żeliwnej, umocnić płytką betonową i oznakować tabliczką informacyjną.
8. Odbiorca usług jest zobowiązany do założenia na przyłączy (na terenie swojej nieruchomości) dodatkowego zaworu umożliwiającego odcięcie wody w przypadku awarii.
9. Średnice rurociągów według obliczeń i obowiązujących przepisów.
10. Uzgodnić projekt zagospodarowania terenu z ZUDP Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej.

Warunki tracą ważność po upływie 2 lat od daty wystawienia.