



RZ.271.0.19.2026

Zaręby Kościelne, dnia 14.08.2026 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej 170 000 złotych

Niniejsza procedura prowadzona jest w oparciu o:

- Komunikat Wyjaśniający Komisji dotyczący prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych (2006/C 179/02),
- Wyrok Sądu z dnia 20 maja 2010 r. (Sprawa T-258/06),
- art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2026 r. poz. 793) – próg 170 000 zł,
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1483),
- Zarządzenie Nr 1/2026 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 2 stycznia 2026 r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych w Gminie Zaręby Kościelne, których wartość nie przekracza kwoty 170 000 złotych.

Zamawiający:

Gmina Zaręby Kościelne

ul. Kowalska 14

07-323 Zaręby Kościelne

Tel./fax +48 86 270 60 04

NIP 759 162 49 24

e-mail: sekretariat@zareby-kosc.pl

zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: **„Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego dieslowskiego o mocy minimum 64 kW (3-fazowy 400 V) z ATS, obudową wyciszającą, dedykowaną szafą/rozdzielnią awaryjną oraz pełną instalacją podłączeniową”**

w ramach zadania pn. „Zakup agregatu prądotwórczego”

Rodzaj zamówienia: dostawa + robota budowlana (montaż)

CPV: 31122000-7 (Zespoły prądotwórcze), 45310000-3 (Roboty instalacyjne elektryczne)

1. Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie stacjonarnego agregatu prądotwórczego dieslowskiego o mocy znamionowej PRP minimum 64 kW (80 kVA przy $\cos \phi = 0,8$) wraz z automatycznym przełącznikiem źródła zasilania (ATS/SZR), obudową wyciszającą, dedykowaną szafą/rozdzielnią awaryjną oraz pełną instalacją podłączeniową do magazynu OLIOC/MDS i kluczowych odbiorników w budynku komunalnym przy ul. Kowalskiej 16A w Zarębach Kościelnych w celu zapewnienia awaryjnego zasilania w budynku. Zamówienie realizowane jest w ramach dotacji celowej z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej 2025/2026.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Lp.	Dane	Wymagania
1	Typ	Spalinowy zespół prądotwórczy wyposażony w czterosuwowy silnik wysokoprężny w układzie rzędownym, prądnicę, wyłącznik główny, ramę nośną urządzenia (w której zainstalowany będzie zbiornik paliwa) oraz galwanizowaną obudowę zewnętrzną.
2	Konfiguracja	Agregat prądotwórczy wyposażony w silnik wysokoprężny połączony z prądnicą – zespół prądotwórczy zamontowany do ramy za pośrednictwem metalowo-gumowych tłumików drgań typu silent block. Rama wykonana



		ze stalowych profili malowanych. Agregat zabudowany w galwanizowanej obudowie zewnętrznej, odpornej na warunki atmosferyczne.
3	Minimalna znamionowa moc elektryczna PRP	minimum 80 kVA / 64 kW
4	Minimalna awaryjna moc elektryczna ESP	minimum 88 kVA / 70,4 kW
5	Klasa wykonania	G3
6	Układ dolotowy	Wyposażony w filtry powietrza wlotowego
7	Układ chłodzenia	Układ chłodzenia silnika wyposażony w naramową chłodnicę wentylatorową z wentylatorem napędzanym bezpośrednio z wału korbowego silnika poprzez przekładnię pasową (bez napędu elektrycznego). Chłodnica naramowa wyposażona w układ orurowania i mocowania wentylatora. Układ chłodzenia wyposażony w postojowy układ podgrzewu bloku silnika podczas przestoju (grzałka elektryczna).
8	Układ rozruchowy	Wyposażony w akumulator rozruchowy oraz rozrusznik 12 VDC. Podczas pracy akumulator ładowany poprzez alternator; podczas przestoju możliwe ładowanie ładowarką zintegrowaną z agregatem.
9	Silnik spalinowy – ilość i układ cylindrów	4-cylindrowy w układzie rzędowym
10	Maksymalna pojemność skokowa silnika	≤ 4,5 L
11	Układ paliwowy silnika	Wyposażony we wtrysk bezpośredni; nie dopuszcza się silnika z układem common rail
12	Minimalna moc brutto PRP / ESP silnika	≥ 72 kW PRP / ≥ 80 kW ESP
13	Wymagania dotyczące producenta silnika	Zamawiający dopuszcza wyłącznie silniki od uznanych producentów: Perkins, Cummins, MTU, CAT, Baudouin, Hyundai, Doosan, Volvo, Scania, FPT Iveco. Producent silnika musi posiadać niezależnego, oficjalnego dystrybutora w Polsce gwarantującego dostęp do serwisu i części zamiennych po okresie gwarancji.
14	Prądnica	3-fazowa
15	Typ prądnicy	Samowzbudna, jednołożyskowa, 1500 RPM
16	Napięcie nominalne, częstotliwość	400 V, 50 Hz
17	Klasa izolacji prądnicy	Min. H
18	Stopień ochrony IP prądnicy	Min. IP23
19	Dokładność regulacji	Min. 1,0 %
20	Regulator obrotów silnika	Elektroniczny
21	Zgodność z normami	ISO 8528
22	Konstrukcja agregatu	Agregat umieszczony w galwanizowanej obudowie zewnętrznej odpornej na warunki atmosferyczne



23	Obudowa	Galwanizowana, malowana proszkowo w kolorze RAL 7016
24	Maksymalne wymiary zewnętrzne (dł. × szer. × wys.)	nie więcej niż 2800 × 1200 × 1850 mm
25	Maksymalna masa netto (bez paliwa i płynów)	nie więcej niż 1350 kg
26	Podramowy zbiornik paliwa	Pojemność gwarantująca autonomię minimum 12 h pracy ciągłej przy 100 % obciążeniu mocą PRP
27	Zatrzymanie awaryjne	Przycisk awaryjny zainstalowany na agregacie
28	Gwarancja	Minimum 24 miesiące z limitem 1000 motogodzin
29	Wyposażenie standardowe	Grzałka cieczy chłodzącej, ładowarka baterii akumulatorów rozruchowych
30	Certyfikaty producenta	ISO 9001 oraz AQAP 2110
31	Wymagania sterownika	Monitorowanie pracy, technologia mikroprocesorowa, automatyczna kontrola i sterowanie aparatami sieci i agregatu w panelu SZR, kontrola parametrów mechanicznych silnika i elektrycznych generatora, sygnalizacja alarmów (LED + LCD), rejestracja zdarzeń, prosta obsługa przyciskami i wyświetlaczem LCD.
32	Wymagania SZR (ATS)	SZR OTM ABB min. 125 A (dostosowany do mocy 64 kW), zabudowany w zewnętrznym złączu kablowym; trasy kablowe agregat–SZR, montaż i okablowanie.
33	Przyłącze kablowe / napowietrzne	Uzyskanie warunków wyniesienia układu pomiarowego w PGE Dystrybucja, wykonanie przyłącza zgodnie z warunkami PGE, powiązanie z automatyczną kontrolą i sterownikiem SZR.
34	Awaryjne uruchomienie	Możliwość rozruchu i pracy z pominięciem sterownika (w przypadku jego awarii) z zachowaniem ochrony silnika od wysokiej temperatury cieczy i niskiego ciśnienia oleju.
35	Testy FAT	Testy akceptacyjne w zakładzie producenta przy udziale przedstawiciela Zamawiającego (koszty podróży pokrywa Wykonawca). Program prób obciążeniowych: 0-25-0 %, 25-50-25 %, 50-75-50 %, 75-100-75 %, min. 5 min na 50 %, 75 % i 100 %.
36	Inne	Agregat fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2026 r. na terenie UE, z seryjnej produkcji. Spełnienie parametrów potwierdzone kartami katalogowymi / dokumentami producenta. Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.
37	Fundament / płyta pod agregat	Wykonanie i dostawa stabilnej płyty fundamentowej (betonowej lub prefabrykowanej) o wymiarach i nośności dostosowanych do masy agregatu (min. 1500 kg) oraz warunków gruntowych w miejscu montażu przy budynku przy ul. Kowalskiej 16A. Płyta musi być wypoziomowana, odizolowana od gruntu (np. folia + podsypka), z możliwością kotwienia agregatu. W zakres wchodzi także przygotowanie podłoża, drenaż (jeśli wymagany) oraz doprowadzenie instalacji uziemiającej



38	Podłączenie do budynku	Pełne podłączenie elektryczne agregatu do budynku komunalnego (magazyn OLIOC/MDS + kluczowe odbiorniki), w tym: trasy kablowe (kable energetyczne + sterownicze), przejścia przez ściany/fundamenty, skrzynki rozdzielcze, zabezpieczenia, okablowanie SZR–budynki oraz integracja z istniejącą instalacją elektryczną budynku. Wszystkie prace wykonane zgodnie z obowiązującymi normami (PN-HD, N-SEP) i sztuką budowlaną.
39	Uzyskanie warunków i uzgodnień od dystrybutora energii (PGE Dystrybucja)	Wykonawca jest zobowiązany do: 1) złożenia wniosku i uzyskania warunków przyłączenia / wyniesienia układu pomiarowego od PGE Dystrybucja S.A., 2) uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i akceptacji (w tym projektu przyłącza, jeśli wymagany), 3) wykonania przyłącza kablowego lub napowietrznego zgodnie z wydanymi warunkami PGE, 4) powiązania przebudowanego przyłącza z automatyczną kontrolą i sterownikiem SZR, 5) przeprowadzenia wszelkich formalności i odbiorów technicznych po stronie dystrybutora. Koszty związane z uzyskaniem warunków, uzgodnień, projektów i odbiorów po stronie PGE pokrywa Wykonawca, 6) przeniesienie licznika, 7) Uzyskanie i uzgodnienie z PGE Dystrybucja S.A. Instrukcji współpracy ruchowej zespołu prądotwórczego z siecią elektroenergetyczną OSD (zawierającej m.in. zasady przełączania sieć-agregat, opis blokad uniemożliwiających pracę równoległą, podział kompetencji oraz kontakty służb dyspozytorskich). 8) Przedłożenie Zamawiającemu przed odbiorem końcowym kompletu dokumentów od PGE Dystrybucja, w tym: - warunków przyłączenia / wyniesienia układu pomiarowego, - uzgodnionego projektu przyłącza (jeśli wymagany), - protokołów odbiorów technicznych i pomiarów, - Instrukcji współpracy ruchowej uzgodnionej/przyjętej przez PGE, - potwierdzenia przeniesienia licznika. Wszystkie powyższe dokumenty stanowią warunek konieczny do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
40	SZR (ATS) + montaż	SZR OTM ABB (lub równoważny) o parametrach dostosowanych do mocy min. 64 kW (min. 125 A), zabudowany w zewnętrznym złączu kablowym odpornym na warunki atmosferyczne. Pełny montaż, okablowanie i uruchomienie układu automatycznego przełączania źródła zasilania.
41	Ogrodzenie agregatu	Ogrodzenie systemowe panelowe lub z siatki stalowej ocynkowanej, wysokość min. 1800 mm, z bramą skrzydłową (lub furtką) o szerokości min. 1200 mm umożliwiającą swobodny dostęp serwisowy. Słupki stalowe osadzone w fundamencie betonowym lub kotwione do istniejącej płyty. Ogrodzenie musi uniemożliwiać dostęp osób nieuprawnionych oraz być odporne na warunki atmosferyczne. Kolor RAL 7016 (zgodny z obudową agregatu) lub ocynk.
42	Zadaszenie agregatu	Zadaszenie nad agregatem (wiata lub konstrukcja dachowa) chroniące przed opadami atmosferycznymi, wykonane z blachy trapezowej lub



	panelu dachowego na konstrukcji stalowej ocynkowanej/malowanej. Zadaszenie musi zapewniać swobodny dostęp serwisowy do wszystkich stron agregatu, nie ograniczać wentylacji i odprowadzania spalin oraz być odporne na obciążenie śniegiem i wiatrem zgodnie z lokalną strefą. Wymiary zadaszenia – min. 0,5 m większe z każdej strony od gabarytów zewnętrznych obudowy agregatu.
--	--

2. Informacje dodatkowe:

- 1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
- 2) Wymagany termin płatności faktury: min. 14 dni.
- 3) Wymagany okres gwarancji: min. 24 miesiące.
- 4) Klauzula RODO – administrator danych: Wójt Gminy Zaręby Kościelne, ul. Kowalska 14, 07-323 Zaręby Kościelne; IOD: iod@zareby-kosc.pl (pełna klauzula na dole zapytania oraz BIP Gminy).

3. Termin wykonania zamówienia

Do dnia 30 września 2026 r. (lub inny uzgodniony, ale nie później niż do 31 grudnia 2026 r.).

4. Warunki udziału w postępowaniu

Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu;

b) spełnia warunki udziału:

- posiada zdolność do występowania w obrocie gospodarczym,
- posiada uprawnienia do prowadzenia działalności (jeśli wymagane),
- znajduje się w sytuacji ekonomicznej/finansowej niezbędnej do realizacji,
- posiada zdolności techniczne i zawodowe (w tym doświadczenie w dostawie i montażu agregatów ≥ 40 kW).

5. Opis sposobu przygotowania oferty

- 1) Forma pisemna (oryginał).
- 2) W języku polskim, czytelna.
- 3) Na formularzu ofertowym (wzór – załącznik nr 1 do zaproszenia).
- 4) Wszystkie dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność.
- 5) Ofertę złożyć do dnia **21.08.2026 r.** do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Zaręby Kościelne, ul. Kowalska 14, pok. 8 lub przesłać pocztą (koperta z napisem „Oferta – agregat prądotwórczy ul. Kowalska 16A”), lub mailowo na: inwestycje@zareby-kosc.pl*

6. Otwarcie ofert

W dniu **21.08.2026 r.** o godz. 10:15. Informacja z otwarcia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Gminy.

7. Kryteria oceny ofert

- 1) Cena brutto całości zamówienia – 80 %
$$\text{Punkty} = (\text{cena minimalna} / \text{cena oferty}) \times 100 \times 80 \%$$
- 2) Okres gwarancji – 20 %
 - 24 miesiące = 0 pkt
 - +12 miesięcy = 10 pkt
 - +24 miesiące = 20 pkt

Oferta najkorzystniejsza = najwyższa suma punktów.

8. Termin związania ofertą

30 dni.

9. Informacja o wyborze oferty

Opublikowana w taki sam sposób jak niniejsze zaproszenie.

10. Miejsce i termin podpisania umowy

Przekazane wybranemu Wykonawcy. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2.



11. Prawo unieważnienia

Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia postępowania.

12. Środki ochrony prawnej

W okresie trwania niniejszej procedury, tzn. od przekazania niniejszego zaproszenia do upływu terminu związania ofertą wykonawcom przysługuje w każdym czasie uprawnienie dotyczące poinformowania zamawiającego o niezgodnej czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, którą powinien wykonać. W takiej informacji wykonawca powinien podać który artykuł ustawy Pzp lub innego aktu prawnego został naruszony, w szczególności Komunikatu Wyjaśniającego Komisji, dotyczącego prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych (2006/C 179/02). W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców.

Zamawiający proceduje w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego)

Załączniki:

1. Formularz ofertowy (wzór).
2. Wzór umowy.
3. Karta katalogowa / dokumenty potwierdzające parametry (do złożenia przez Wykonawcę).

* Oferty można składać także drogą elektroniczną na inwestycje@zareby-kosc.pl (z potwierdzeniem dostarczenia oryginału po wybraniu oferty).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Gmina Zaręby Kościelne informuje, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zaręby Kościelne jest Wójt Gminy Zaręby Kościelne ul. Kowalska 14, 07-323 Zaręby Kościelne.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych poprzez adres e-mail: iod@zareby-kosc.pl

Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, tzn. dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach - na podstawie Państwa zgody albo w związku z wykonywaniem umowy, której są Państwo stroną. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

W zakresie danych osobowych Państwa dotyczących, przysługują Państwu następujące prawa:

- prawo dostępu do danych osobowych,
- prawo sprostowania danych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,
- prawo do usunięcia danych – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO,



- prawo ograniczenia przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,
- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,
- prawo do cofnięcia zgody – tylko jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO,
- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania