

RZ.271.0.16.2026

WYKONAWCY

Gmina Zaręby Kościelne informuje, że do zapytania ofertowego na zadanie pn. „**Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zaręby Kościelne**” wpłynęły zapytania:

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne i nadrzędne **beznarzędziowy dostęp do komory zasilania, realizowany za pomocą dwóch klamer szybkomocujących (zatrzaskowych)**, w miejsce wymaganego dostępu narzędziowego?

Jednocześnie zwracamy się z zapytaniem, **czy w rzeczonym zapisie nie nastąpiła omyłka pisarska?**

Uzasadnienie: W obecnych standardach rynkowych nowoczesne oprawy o budowie dwuczęściowej (z wydzieloną konstrukcyjnie komorą osprzętu) są projektowane i dostarczane przez czołowych producentów **standardowo z systemem dostępu beznarzędziowego**.

Narzucenie wymogu dostępu narzędziowego przy konstrukcji dwuczęściowej stoi w sprzeczności z aktualnymi trendami technologicznymi i zasadami ergonomii. Rozwiązanie beznarzędziowe (2 klamry) niesie za sobą kluczowe korzyści dla Zamawiającego:

1. **Ułatwienie prac na wysokościach:** Serwisant pracujący na podnośniku koszowym może otworzyć komorę jedną ręką, bez ryzyka upuszczenia narzędzi na dół (co stanowi bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa).
2. **Eliminacja uszkodzeń eksploatacyjnych:** Wielokrotne odkręcanie i dokręcanie śrub narzędziami prowadzi do wyrabiania gwintów w aluminiowych odlewach obudowy oraz niszczenia uszczeltek. System klamer gwarantuje zawsze taką samą, optymalną siłę docisku i zachowanie deklarowanej klasy szczelności (IP).
3. **Ochrona przed ograniczeniem konkurencyjności:** Wymóg dostępu narzędziowego dla opraw dwuczęściowych eliminuje z postępowania najnowocześniejsze produkty dostępne na rynku, zmuszając wykonawców do oferowania rozwiązań przestarzałych konstrukcyjnie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ. Wymóg zastosowania narzędziowego dostępu do komory zasilania stanowi świadomie określone wymaganie funkcjonalno-techniczne, wynikające z potrzeb Zamawiającego w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji, trwałości oraz niezawodności opraw oświetleniowych.

Zamawiający nie podziela stanowiska Wykonawcy, że rozwiązanie beznarzędziowe jest równoważne z dostępem narzędziowym. Są to odmienne rozwiązania konstrukcyjne, a Zamawiający, zgodnie z art. 99 ustawy Pzp, ma prawo określić parametry techniczne odpowiadające jego uzasadnionym potrzebom, o ile nie prowadzi to do nieuzasadnionego

ograniczenia konkurencji. Wymóg narzędziowego dostępu został określony ze względu na: •
zapewnienie ograniczenia dostępu osób nieuprawnionych do komory zasilania,

- zwiększenie bezpieczeństwa eksploatacji i prac serwisowych,
- zapewnienie odpowiedniej trwałości oraz szczelności konstrukcji w całym okresie użytkowania,
- spełnienie oczekiwań Zamawiającego wynikających z dotychczasowych doświadczeń eksploatacyjnych. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że na rynku funkcjonuje wielu producentów oferujących oprawy spełniające wymagany.